

# 質問回答書

令和7年6月9日

1. 入札締切日 令和7年6月11日
2. 工事番号 教建第2号
3. 工事名 旧東川口保育園解体工事
4. 工事場所 長岡市東川口 地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	A-04	配置図・外構図、施設玄関脇電柱がかなり近い位置にありますが、防護線等の処置を行いますか。 又、共通仮設費に含むのでしょうか。	施工上必要となる防護管等は、費用を見込んでください。共通仮設費に含んでいます。
2	A-04	配置図に遊具の撤去が含まれておりますが、すでに撤去済みである遊具多数、どの様に考えればよいでしょうか。 冬仕様で上部のみ無い状況でしょうか。	冬季養生で取り外して敷地内に仮置きしてあるものがありますが、図面のとおり撤去として費用を見込んでください。 撤去の必要がなくなった遊具は、契約後協議とします。

(工事担当課：教育施設課)