

質問回答書

令和7年6月27日

1. 入札締切日 令和7年7月3日
2. 工事番号 教保工 第121号
3. 工事名 上除保育園冷暖房設備改修 工事
4. 工事場所 長岡市 上除町 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	M-08,14	自動制御設備において、高圧キュービクル負荷開閉器、変圧器撤去及び更新と表記されていますが、細目別内訳の P11 に受変電設備更新等の項目がありません。如何すれば良いかご教示願います。	本工事では、高圧キュービクル負荷開閉器及び変圧器の撤去更新は行いません。
2	M-05,11	冷暖房設備系統図において、凡例下段に配管接続箇所、配管切断箇所の表記がありますが、細目別内訳の P8 に配管切断費の項目がありません(形鋼振れ止支持の項目もありません)が、P12 の 2 項 配管類撤去の 1 式に含まれているのでしょうか。ご教示をお願いいたします。	配管切断接続は、配管類撤去一式に含んでおります。 本工事では機器接続部分のみの配管更新のため、形鋼振れ止支持は計上しておりません。

(工事担当課：教育施設課)