

質問回答書

令和7年6月30日

1. 入札締切日 令和 7 年 7 月 3 日
2. 工事番号 教建経 第 3 号
3. 工事名 信条小学校冷暖房設備改修 工事
4. 工事場所 長岡市 中条新田 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	M-02,10 A-01	内訳の 40P にアスベスト含有建材除去工事と表記がありますが、具体的に何をどう積算したら良いのかご教示をお願いいたします。(特に A-01 多目的室の天井内アスベストの処遇)	A-01 図中の記載は、注意喚起のためのものです。 「アスベスト含有材除去工事」は、外壁コア抜、及びアンカー打ちの際の吹付材 (アスベスト含有) 飛散防止対策を対象としています。

(工事担当課：教育施設課)