

質問回答書

令和7年7月11日

1. 入札締切日 令和7年7月16日
2. 工事番号 ス振工第14号
3. 工事名 栃尾体育館武道場屋根改修工事
4. 工事場所 長岡市中央公園 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	A-16/18	ステンズ板軒樋廻りの FRP 防水についてメーカー(双和化学産業㈱)から確認がありました。原設計の既存活かしの上 FRP 防水(1ply)では 10 年保証は出ません。ステンズ含む下地の動きによる割れ/口開きが想定されます。加えて屋根部と樋面の取り合い部の動きによる FRP 防水の割れ/口開きの可能性も高いです。受注後に設計変更または協議することは可能でしょうか。	受注後に設計変更または協議が可能です。
2	A-16/18	軒樋 洗浄・清掃・研磨の程度が不明です。ご指示ください。	クリーニング及び FRP 防水のための下地調整程度としてください。
3	A-3/18	特記仕様書の通り、軽量鉄骨天井下地のアンカーに引抜試験を行うと考えてよろしいでしょうか。	埋込インサートではないため引抜試験は不要としてください。

(工事担当課：都市施設整備課)