

質 問 回 答 書

令和 7年 9月 1日

1. 入札締切日 令和 7年 9月 12日
2. 工事番号 教博工第6号
3. 工事名 寺泊水族博物館屋上防水改修 工事
4. 工事場所 長岡市寺泊花立 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	A-01/25	POX の場合 X-2 による防水施工を行うと保護コンクリート下の残留水分による新設防水層の膨れが想定されますが防水保証書提出が無いことから設計想定内でしょうか。	残留水分については、影響がない程度のもので想定して設計しています。防水保証書対象外については、既存水槽端部等の防水納めが困難なことから今回対象外としています。

(工事担当課：教育施設課)