

質 問 回 答 書

平成30年9月4日

1. 入札締切日 平成30年9月6日
2. 工事番号 建浄 第9号
3. 工事名 寺泊浄水場濃縮槽引抜ポンプ更新 工事
4. 工事場所 長岡市寺泊町軽井 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	汚泥引抜ポンプの羽根車の材質をご教示 お願い致します。	FCD450 としております。

(工事担当課：工務課)