

質問回答書

平成 31 年 4 月 24 日

1. 入札締切日 平成 31 年 4 月 26 日
2. 委託番号 川簡建浄委 第 1 号
3. 案件名称 第 1 配水池送水ポンプ更新実施設計業務委託
4. 委託場所 長岡市 川口中山 地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	02	特記仕様書 第 4 章 4.1 機械設備(2)付帯配管について ・付帯配管の範囲は「B1F 平面図」に記載されている程度と考えていますが問題無いでしょうか。 ・また上記の場合、送水管路(場外)に仕切弁はありますか。 不断水(ストッパー)の必要有無を教えてください。	 ・「B1F」の配管は記載のとおりですが、詳細については、委託業務内の現地調査にて確認をしてください。 ・送水管路に仕切弁はありますが、更新の作業内容に応じて、不断水の必要性を委託業務にて検討してください。

(工事担当課：工務課)