

質 問 回 答 書

令和元年6月21日

1. 入札締切日 令和元年6月24日
2. 委託番号 建受委第1号
3. 案件名 水管橋移設工事実施設計業務委託
4. 委託場所 長岡市藤川 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	【共通】どのような地形図(平面図・断面図データ)をご提供頂けますでしょうか。ご提供頂ける場合、どのような形式(CADデータ、PDFデータ、印刷図面)でしょうか。	平面図、河川断面図、水道マッピング図、既設水道管竣工図等を DXF または PDF 形式で提供します。
2	—	【共通】関係機関協議への同行は対象外と考えてよろしいでしょうか。	関係機関協議に必要な資料の作成は当該委託の対象となりますが、協議への同行は対象外です。
3	—	【共通】水管橋および仮設水管橋の管種は決定されていますでしょうか。(現地加工や工場製作品など)	本設水管橋の管種はステンレス鋼管ですが、仮設水管橋の管種は決定していません。
4	—	【共通】河川兩岸の可撓管から既設管への接続設計(開削)は当該委託の対象でしょうか。対象となる場合、延長はどの程度でしょうか。	対象ではありません。
5	—	【共通】対象の水道管は、断水可能でしょうか。	可能です。
6	—	【共通】河川改修工事と水道工事の工事発注時期は決定済みでしょうか。	両工事ともに具体的な発注時期は決定していません。
7	—	【共通】提出図書にある「設計書」とは、金入り設計書(参考)の作成でしょうか。	そのとおりです。
8	—	【本設橋①】河川改修工事の設計は完成していますでしょうか？	河川改修工事の設計は完成しています。

		また、その設計資料(図面 CAD データ、河川断面図、地質調査資料、埋設物調査資料、河川占用申請書類)はご提供頂けますでしょうか。	設計資料は提供します。
9	—	【本設橋①】本設橋①について、今後の協議により、ボックスカルバート下への埋設や、ボックスカルバートへの添架となる可能性はございますでしょうか。	下越し配管は考えていませんが、水管橋形式については協議の上、決定します。
10	—	【仮設橋】仮設水管橋を設置するための用地(借地含む)は決定されていますでしょうか。	決定していません。
11	—	【本設橋②】地質調査資料、埋設物調査資料はご提供頂けますでしょうか。	提供します。

(工事担当課：水道局工務課)