

質問回答書

令和元年7月8日

1. 入札締切日 令和元年7月16日
2. 工事番号 公下補西第3号
3. 工事名 公共下水道（雨水管渠） 工事
4. 工事場所 長岡市高頭町 地内

5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	強化プラスチック複合管敷設工 使用材料 規格について 強化プラスチック複合管の規格は、JIS A 5350 規格、日本下水道協会規格のどちら を想定されているでしょうか。 回答お願い致します。	日本下水道協会規格 JSWAS-K2 を採用 しています。

（工事担当課：下水道課）