

質問回答書

令和元年 7月31日

1. 入札締切日 令和 1年 8月 9日
2. 工事番号 31道建橋修第3号
3. 工事名 橋りょう修繕工事
4. 工事場所 長岡市住吉3丁目ほか 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	単価根拠一覧表	単価根拠一覧表の処分費ですが、ミヤマ(株)分水工場との記載があります。塗膜成分(鉛、クロム、水銀、PCB)と使用グリットが不明なため、見積に応じてくれません。塗膜成分若しくは、単価をご教授いただけたら幸いです。	【塗膜成分】 鉛(80mg/l)、六価クロム(0.04mg/l) 総水銀(0.01mg/kg)、PCB(不検出) 【使用グリット】 珪砂以外

(工事担当課： 道路建設課)