

# 質問回答書

令和元年 7月23日

1. 入札締切日 令和 元年 7月 24 日  
2. 工事番号 31公運補第4号  
3. 工事名 長岡ニュータウン運動公園安全施設設置工事  
4. 工事場所 長岡市陽光台5丁目 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	階段工(A)、(B)手すり工の施工第1・2号内訳表において、手すり計画詳細図に記載のある「セメント系グラウト材充填工」が不足していると思われませんが、変更対象と考えて良いのでしょうか。	この工事では、階段工(A)、(C)について積算しています。セメント系グラウト材充填については、W1000及びW2000のステンレス製手すりの見積単価に材工含まれています。

(工事担当課：公園緑地課)