

質問回答書

令和元年8月26日

1. 入札締切日 令和元年8月29日
2. 工事番号 浸水補東 第1号
3. 工事名 浸水対策下水道（雨水貯留施設） 工事
4. 工事場所 長岡市琴平2丁目 地内

5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	管布設工 ヒューム管 B 形 1350*103*2430 の材料費は物価資料 7 月号 2 誌平均でしょうか	新潟県単価です。
2	—	仮設工 軽量矢板施工内訳 18 号 20 号について、矢板幅補正の係数等の考え方をお願い致します。	標準有効幅 250mm に対し、長岡市では 333mm を設定しています。よって $250 \div 333 = 0.75$ を補正係数としています。

（工事担当課： 下水道課）