

# 質問回答書

令和元年9月17日

1. 入札締切日 令和元年9月20日  
2. 工事番号 観事工第1号  
3. 工事名 道の駅「ながおか花火館（仮称）」看板設置 工事  
4. 工事場所 長岡市喜多町 地内

## 5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	A-6	メーカの指定は80 $\mu$ となっていますが、80 $\mu$ 以上、と理解して宜しいでしょうか。 例)インクジェットメーカ100 $\mu$ +UV保護ラミネート80 $\mu$	よろしいです。
2	—	メーカ幅とラミネートフィルム幅の指定がありません。1200mm幅でカットし、20mmの重ね貼りとして宜しいでしょうか	よろしいです。
3	—	天面、側面、正面の重ねは20mmで宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	—	出力機は溶剤インクジェットで宜しいでしょうか。	よろしいです。

(工事担当課：住宅施設課)