

質 問 回 答 書

令和4年11月22日

1. 入札締切日
- 令和 4 年 1 1 月 2 8 日
2. 工 事 番 号
- 公処補中第 1 号
3. 工 事 名
- 中之島浄化センター計測設備更新工事
4. 工 事 場 所
- 長岡市西高山新田地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	E-7	図面では検出器が今回工事となっていますが、特記仕様書第4章機器仕様では変換器及びアイソレータといった計装盤内の部品が含まれています。 今回更新の施工範囲をご教授願います。	計測機器単体を更新範囲としております。盤内の部品交換等は受注後の協議とします。
2	—	計装機器の工場製作期間がおおよそ6ヶ月程度と聞こえておりますが、3月31日までの工期に間に合わないのではないかと懸念があります。その場合、工期延長等は可能でしょうか。	受注後の協議とします。

(工事担当課：下水道課)