

質 問 回 答 書

令和 4 年 12 月 21 日

- 1. 入札締切日 令和 4 年 12 月 22 日
- 2. 工 事 番 号 4 特処補小第 3 号
- 3. 工 事 名 小国浄化センター反応タンク設備更新付帯 工事
- 4. 工 事 場 所 長岡市小国町法坂 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	A-8	天井施工を行うにあたり吊ボルトに、 あと施工アンカーは必要ないのでしょうか。	あと施工アンカーでの施工を想定して いますが、詳細は受注後の協議としま す。

(工事担当課：下水道課)