

質問回答書

令和5年1月11日

1. 入札締切日 令和5年1月13日
2. 工事番号 教図工第8号
3. 工事名 文書資料室内装改修工事
4. 工事場所 長岡市長倉西町地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	03	木製上框、敷居の撤去になっていますが、内訳明細書の発生材積込・運搬・処分費には、木くずの項目がありません。木くずの発生材については、どのようにしたらよろしいでしょうか。	施工時に協議とします。
2	02,03,04	アルミ製建具のガラスを網入りガラスへ交換しても防火設備とする事は、不可となりますがよろしいでしょうか。	本工事では網入りガラスへの交換を行い、それ以外については必要に応じて設計変更にて対応します。
3	02,03,04	網入りガラスに遮光フィルム貼付けは、熱割れを起こす恐れが高いです。3MのRE同等品と記載してありますが、熱割れ計算は、されていますでしょうか。	熱割れ計算をしていないため施工時に協議とします。

(工事担当課：教育施設課)