

質 問 回 答 書

令和5年3月14日

1. 入札締切日 令和 5 年 3 月 20 日
2. 工 事 番 号 浄 析 工 第 1 号
3. 工 事 名 栃尾下水処理センター給水装置更新工事
4. 工 事 場 所 長岡市巻淵4丁目 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	更新する給水装置及び撤去する給水装置の機器重量をご教授頂けますでしょうか。	更新機器重量は 145kg、撤去機器重量は 150kg で設計しています。
2	—	撤去する配管数量をご教授頂けますでしょうか。	φ 100mm が 1.9m、φ 65mm が 0.4m、φ 50mm が 0.7m、φ 25mm を 1.0mとして設計しています。

(工事担当課：下水道課長岡中央浄化センター)