

質 問 回 答 書

令和 5 年 8 月 1 日

- 1. 入札締切日 令和 5 年 8 月 9 日
- 2. 工 事 番 号 公長補 第9号
- 3. 工 事 名 千秋が原ふるさとの森照明灯改修工事
- 4. 工 事 場 所 長岡市千秋 3 丁目 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	2	灯具使用にて、消費電力のカッコの 250W 型水銀灯器具相当と記載されておりますが、灯具の大きさと消費電力 32W は 100W 型水銀灯器具相当です。 どちらが正しいのでしょうか？	表記違いです。 250W 型水銀灯器具相当が正しいです。

(工事担当課：都市施設整備課)