

# 質問回答書

令和5年10月31日

1. 入札締切日 令和 5年11月 1日
2. 工事番号 環施工第6号
3. 工事名 廃棄物運搬用パイプラインモルタル充填工事
4. 工事場所 長岡市青葉台1丁目 地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工第 0-0006 号内訳表で鋼管切断工 2 口となっており、片方は注入口で埋設しますがもう 1 口は埋戻しの際にどのようにするのでしょうか。	2 口とも埋設します。
2	—	鋼管切断後の撤去・運搬・処分はどのようにするのでしょうか。	受注者との現地立会い及び協議により必要か判断します。
3	—	エア抜き管は高低差が 3.6m あるためバルブが必要と思われますが変更対象となるのでしょうか。	受注者との現地立会い及び協議により必要か判断します。
4	—	管内調査追加や現場状態の相違により施工方法が変更となる場合は変更対象となるのでしょうか。	受注者との現地立会い及び協議により必要か判断します。

(工事担当課：環境施設課)