

質問回答書

令和6年5月27日

1. 入札締切日 令和6年5月28日
2. 委託番号 6道建橋修委中第1号
3. 工事名 橋りょう修繕実施設計業務委託
4. 工事場所 長岡市下沼新田 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	特記仕様書及び施工第3号内訳表	<p>「橋梁塗装塗膜調査について」の項目に「※塗膜試料採取において「ポリ塩化ビフェニル (PCB)」が検出された場合、採取試料及び採取に使用した工具、養生材の処分費用は別途計上とする。 PCB を含有しない塗膜片等の処分に関しても、特別管理産業廃棄物として処分、運搬を適切に行うこととし、処分費用、運搬費用が必要となる場合は別途変更対象とする。」との記載がありますが、施工第3号内訳表「橋梁塗膜塗装の試料採取」の注釈に「※処分費は上記作業内容に含むものとする。」との記載があります。</p> <p>処分費用、運搬費用についてはどちらの条件が正しいのでしょうか。</p>	<p>特記仕様書の記載のとおり、処分費用、運搬費用が必要となる場合は、別途変更設計の対象とする。</p>

(工事担当課：道路整備課)