

# 質 問 回 答 書

令和6年4月26日

1. 入札締切日 令和 6年 5月 7日  
2. 工事番号 浄越農工第1号  
3. 工事名 塚山地区処理場 ばっ気装置インバータ更新工事  
4. 工事場所 長岡市 東谷 地内

## 5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	特記仕様書4ページ記載 既設機器：三菱電機株式会社となっております。三菱電機製品の納期が悪い為、他社同等品でも良いでしょうか？	既設機器は三菱電機製ですが新設機器は仕様を満たせばどこの製品でも問題ありません。

(工事担当課：長岡中央浄化センター)