

質問回答書

令和6年5月28日

1. 入札締切日 令和6年5月29日
2. 工事番号 維給柘 第3号
3. 工事名 一層ポリエチレン管布設替（安全安心） 工事
4. 工事場所 長岡市 柘尾大野町3丁目 地内
5. 質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1		第26号表 水替工、一箇所あたりにポンプ運転日数を 教えてください。	関係機関と調整し、1箇所あたり 0.25日を計上しています。

（工事担当課：水道局柘尾営業所）