

# 質問回答書

令和6年7月16日

1. 入札締切日 令和6年7月19日
2. 工事番号 介デ工 第2号
3. 工事名 デイサービスセンターわしま浴室改修工事
4. 工事場所 長岡市小島谷 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	AA-12	「御影石笠木新設」・「御影石笠木 30×220本磨き」につきまして、御影石の種別(黒御影、又は白御影、或いは色調)をカラー写真等で御教示いただけませんか。もしくは、既存の御影石を現場確認させていただきませんか。	黒御影です。 現地を確認したい場合は、施設に直接連絡を取った上でご確認ください。
2	AA-12	設計で想定されている御影石の原産地を御教示いただけませんか。	現況のものと同等品であれば原産地は特定しません。

(工事担当課：都市施設整備課)