

質問回答書

令和6年7月31日

1. 入札締切日 令和6年8月7日
2. 工事番号 建施第3号
3. 工事名 不動沢浄水場消雪ポンプ更新 工事
4. 工事場所 長岡市不動沢 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	二重ケーシングで使用するストレーナー管は、丸穴又はスリット型か、巻線型なのか金網付きなのか教えてください。	丸穴です。 (巻線、金網はありません。)

(工事担当課：浄水課)