

質問回答書 ③

令和6年9月4日

1. 入札締切日 令和 6年 9月 10日
2. 工事番号 公浸水・栃第1号
3. 工事名 浸水対策下水道（雨水函渠）（安全安心）工事
4. 工事場所 長岡市 巻淵 地内

5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工 第 0-0043 号内訳表について、施工単価コード SCB410031 で検索しますと下層路盤（歩道部）となります。 図面に基づき施工単価コード SCB410030 下層路盤（車道・路肩部）とし、全仕上がり厚を t=20 cm/1 層でよろしいでしょうか。	施工幅、規模を考慮し、SCB410031 下層路盤（歩道部）を適用しています。 SCB410031 下層路盤（歩道部）全仕上がり厚 t=20 cm/1 層で積算してください。

（工事担当課：栃尾支所 農林・建設課）