

# 質問回答書

令和6年9月17日

1. 入札締切日 令和 6年 9月 19日
2. 工事番号 6住狭 第5号
3. 工事名 道路改良付帯工事
4. 工事場所 長岡市関原町1丁目 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	04 矩計図	直接工事費内訳明細書 P.8 の「防腐・防蟻処理費」の摘要欄に「GL+1000 以下 ACC 薬剤加圧注入」と記載してありますが、GL+1000以下の他の部材(柱、野縁等)は薬剤の加圧注入は不可能と思われますが、土台以外の材料の防腐・防蟻処理方法は現場での塗布でよろしいでしょうか。	よろしいです。 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う際は、JIS K 1571 に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行うこととしてください。
2	04 矩計図	同上摘要欄の ACC 薬剤について、具体的な保存処理性能区分を御教示願います。 (例えば、JAS 1083 又は JAS 0600 の K2~K4、若しくは(公財)日本住宅・木材技術センターの優良木質建材等認証制度に基づく AQ3 種~AQ1 種など)	JAS 1083 K3 とします。

(工事担当課：都市施設整備課)