# 質 問 回 答 書

令和 7 年 2 月27日

1. 入札締切日　　令和 7 年 3 月 3 日
2. 工事番号　　建配委債 第 3 号
3. 工 事 名　　送水管推進工事実施設計業務（ゼロ市債）委託
4. 工事場所　　長岡市 与板町本与板 地内

5. 質問事項（具体的に記入してください）

| 質問№ | 図面№ | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|---|---|---|---|
| 1 | － | 送水管推進工事の実施設計業務について、延長は、推進口径：Φ1100 ㎜（250m）、送水管Φ400㎜（250m）、送水管Φ250㎜（250m）でしょうか。 | 推進延長は水路横断２か所の延長です。<br>配管延長は挿入管の延長です。<br>250mは路線測量の延長です。 |

（工事担当課： 工務課）