

質問回答書 ②

令和7年4月24日

1. 入札締切日 令和7年5月8日
2. 工事番号 建施委第1号
3. 工事名 栃尾浄水場遠方監視設備更新工事実施設計業務委託
4. 工事場所 長岡市栃堀ほか 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	<p>ポンプ場・配水池明細書の取り扱いについて質問です。</p> <p>特記仕様書第3章(業務の対象)を拝見しますと「(22) 栃尾浄水場」の記載があり、図面にも栃尾浄水場内テレメーター盤(1)、(2)が委託範囲との記載がございます。</p> <p>然しながら単抜き設計書を拝見しますと、設計対象としてはポンプ場・配水池のみ記載があり、栃尾浄水場の記載がございません。</p> <p>① 当該明細書の対象施設には栃尾浄水場中央監視設備(電気)の更新設計も含まれているとの認識でよろしいでしょうか？</p> <p>② 含まれている場合、栃尾浄水場中央監視設備(電気)更新設計の更新レベルについて、他対象施設同様のレベル2という認識でよろしいでしょうか？</p>	<p>栃尾浄水場の中央監視設備の更新は含まれておりません。</p> <p>受注後協議により必要な場合は設計変更の対象とします。</p>

(工事担当課：浄水課)