

質 問 回 答 書

令和 7 年 6 月 24 日

1. 入札締切日 令和 6 年 6 月 26 日
2. 工事番号 教建委 第 10 号
3. 工事名 和島小学校冷暖房設備改修工事設計委託
4. 工事場所 長岡市 小島谷 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	<p>■設計委託概要●その他に記載の「受変電設備について、東北電気保安協会の指摘事項がある場合は、容量の変更の有無にかかわらず改修を行う。」について確認させていただきます。</p> <p>当該記載内容では、設計とは直接関係のない指摘事項についても改修を求められているように読み取れますが、これでは対象範囲が不明確であり、適正な積算が困難です。</p> <p>もし現時点で具体的な指摘事項がある場合は、内容をご提示ください。</p> <p>また、設計に無関係の指摘事項についても改修が必要かどうか、ご確認をお願いいたします。</p>	<p>変圧器にかかる部分を対象と考えておりますが、本校については当該の指摘事項はございません。</p> <p>また、設計に無関係の指摘事項については改修は不要です。</p>

(工事担当課：教育施設課)