

質問回答書

令和7年6月23日

1. 入札締切日 令和6年6月26日
2. 工事番号 教建委 第9号
3. 工事名 希望が丘小学校冷暖房設備改修工事設計委託
4. 工事場所 長岡市 西津町 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	契約委託費内説明細書、委託概要、3.設計委託概要において、「富曾亀小学校において・・・」とあります。富曾亀小学校を希望ヶ丘小学校と読み替えることで内容に支障はないでしょうか。内容に変更があれば、ご提示ください。	「富曾亀小学校」を「希望が丘小学校」と読み替えてください。内容に支障はありません。
2	—	■設計委託概要●その他に記載の「受変電設備について、東北電気保安協会の指摘事項がある場合は、容量の変更の有無にかかわらず改修を行う。」について確認させていただきます。 当該記載内容では、設計とは直接関係のない指摘事項についても改修を求められているように読み取れますが、これでは対象範囲が不明確であり、適正な積算が困難です。 もし現時点で具体的な指摘事項がある場合は、内容をご提示ください。 また、設計に無関係の指摘事項についても改修が必要かどうか、ご確認をお願いいたします。	協会からの点検報告指摘事項としまして、 ・受電柱～キュービクルまでの高圧ケーブル (25年経過) ・変圧器及び高圧コンデンサの高圧カットアウトスイッチ (45年経過) ・一部の低圧ブレーカー (40年経過) について、取替の指摘があります。 設計委託概要その他に記載のとおり、容量変更の有無にかかわらず、改修を必要としています。

(工事担当課：教育施設課)