

質問回答書

令和7年6月26日

1. 入札締切日 令和7年7月4日
2. 工事番号 地建道改柵第2号
3. 工事名 道路改良(安全安心)工事
4. 工事場所 長岡市菅畑地内

5. 質問事項(具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工第0-0041号内訳表「空気弁調整工」について、口径のご教示をお願いします	75mmで積算しております。

(工事担当課： 地域建設課)