

# 質問回答書

令和 7年 7月 31日

1. 入札締切日 令和 7年 8月 4日
2. 工事番号 7特更単越 第1号
3. 工事名 下水道管渠更新（安全安心）工事
4. 工事場所 長岡市 岩田 地内

## 5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	単価根拠一覧表 マンホール工の「マンホール削孔費1号（1種）塩ビ管φ300」の削孔につきまして、「工場削孔」と「現場削孔」どちらで設計されていますでしょうかご教示ください。	工場削孔で設計をしています。

（工事担当課： 下水道課）