

質 問 回 答 書

令和7年8月5日

1. 入札締切日 令和7年8月20日
2. 工事番号 財マエ第2号
3. 工事名 旧荷頃小学校解体撤去工事
4. 工事場所 長岡市北荷頃地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書	発生材処理の特記事項に PCB 含有物とありますが、内訳明細書に項目が無い為、どこかの細目内訳に含まれていますか。	PCB 含有物が発見された場合については、発注者側で処分を行うため内訳明細書に記載はしていません。 特記仕様書の通り、体育館天井照明器具及びその他含有が疑われる機器については製造所、製造年、型式等による調査を実施してください。 なお、調査費については共通仮設費に見込んでおります。

(工事担当課：都市施設整備課)